



| №   | Помещение    | Състояние  | Ремонтни работи   |
|-----|--------------|--|---|
| 3.1 | Експозиция 3 | стени - латекс, увреждания от системна влага   | просичане на канал над цокъл, шприцване на хидрофобен материал, измазване   |
| 3.2 | Преддверие   | таван - дълготрайна обшивка в задоволително състояние<br>под - плочи в добро състояние | изстъргване латекс, шпахловка с готова смес, боядисване с "дишащ" латекс<br>почистване и обработка с консервиращ лак<br>дълготрайна обшивка |

Блок 3

### Ремонтни дейности Блок 3

11.000 лист. АД

Приемам проек-