

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР

1. СЪОБЩАВАНЕ ЗА ПОЖАРА НА ТЕЛ. 112 ИЛИ 160 ОТ ЧОВЕКА, ОТКРИЛ ПОЖАРА
2. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ГЛАСОВО
3. НАПУСКАНЕ НА ЗАЕМАНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ И СГРАДАТА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНАТА СХЕМА ОТ ВСИЧКИ ПРИСЪСТВАЩИ
4. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ЗАХРАНВАНЕ
5. ГАСЕНЕ НА ПОЖАРА С ПОДРЪЧНИ УРЕДИ ЗА ГАСЕНЕ ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ
6. ПОСРЕЩАНЕ НА РСПАБ И ДОКЛАДВАНЕ ЗА ОБСТАНОВКАТА ПО ЕВАКУАЦИЯТА

PLAN FOR ACTION IN CASE OF FIRE

1. INFORMING ABOUT THE FIRE ON TEL. 112 OR 160 BY THE MAN, WHO FOUND THE FIRE
2. VOCAL WORDING FOR THE PRESENT PEOPLE
3. DEPARTURE FROM THE INHABITED ROOMS AND BUILDING ACCORDING TO THE APPLIED SCHEME FOR ALL PRESENT PEOPLE.
4. TURNING OF ELECTRICAL EQUIPMENT
5. EXTINGUISHING THE FIRE WITH SUITABLE TOOLS AT SITE BY THE PRESENT PEOPLE
6. MEETING RSPAB AND REPORTING ABOUT THE EVACUATION PROGRESS

Легенда



Ел. табло / Switch board



Път за евакуация / Evacuation route



Краен евакуационен изход / Final evacuation exit



Сборен пункт / Meeting place



Пожарогасител / Fire extinguisher

"ЕЛИЦА - 99" - В. Търново
Лиценз-00050411.05.08г. удължен до 2 21г.
Заверил: *[Signature]*
Управител: *[Signature]*

Евакуационен план Evacuation plan

М 1:100

1604(2).dwg

Приемам проекта
I accept the drawing

Въложител
Investor

Reconstruction of public service building
Реконструкция на сграда за обществено обслужване

Lyaskovets, quarter 29, plot VII
гр. Лясковец, кв. 29, УПИ II

| | |
|-------------------|-------------|
| Technical phase | Fire safety |
| Технически проект | ПБ |



- светлинен сигнализатор
light alarm
- оптико димен датчик
smoke detector
- температурен датчик
temperature heat detector
- ръчен бутон
manual release button
- вътрешна сирена
indoor siren
- външна сирена
outdoor siren
- пожароизв. централа
fire control panel
- Краен евакуационен изход
Evacuation exit at the end
- Пожарогасител
Fire extinguisher
- Осветително тяло за евакуац. осветление 1x6LED,
с вграден акумулатор, надпис EXIT /ИЗХОД/ или
пиктограма на бягащ човек и стрелки за
указване посока на движение.
Lighting fixture for evacuation lighting 1x6 LED
with built-in accumulator, label EXIT or
pictogram of running man with arrows,
showing the direction of movement

АрхПро

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

арх. ЛЪЧЕЗАР В. ЛАЛЕВ

Рег. № 01543

© Февруари 2017


Лъчезар Лалев Арх./ПБЗ/ПБ

Р. Панайотова Конструкции

Розин Харизанов Електро

Ганка Димитрова ВК

Иван Николов ЕЕ/ОВК



"ЕЛИЦА - 99" - В. Търново

Строителен надзор (консултант)

Лиценз-000501-11.05.08г. - удължен до 2 21г.

Заверил:

Управител:

Reconstruction of public service building
Реконструкция на сграда за обществено обслужване

Lyaskovets, quarter 29, plot VII
гр. Лясковец, кв. 29, УПИ II

| | |
|-------------------|-------------|
| Technical phase | Fire safety |
| Технически проект | ПБ |

| | |
|---|-----------------------|
| Активни средства ПБ Active means FS | |
| M 1:100 | 1604(2).dwg |
| Приемам проекта I accept the drawing | Въложител Investor |