



**МАТЕРИАЛИ:**

- 1.Подложен бетон: клас С8/10(В10)
- 2.Бетон: клас С12/15(В15)

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

- 1.Ситуирането на стените да се изпълни на място съгласно архитектурния проекти геодезическата снимка.
- 2.Стените да се изпълнят на секции стъпващи на еднородна здрава почва Минимална дълбочина на фундиране -80см.Максималната дължина на секция-12метра.Между секциите да се изпълни фуга 2см.
- 3.Размерите Н1 и Н2 са вариращи и да се изпълнят съгласно арх. проект.

**МИНИСТЕРСТВО НА СЪГЛАСУ**  
по чл. 84, ал. 1 от Закона за културно наследство  
и във връзка с Писмено становище  
представените графични материали  
Заверил с печат: 33-44-479/03.06.2014

ОДОБРЯВАЩ ОРГАН



ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ:

ОБЕКТ: РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА  
ОГРАДНИ И ПОДПОРНИ ЗИДОВЕ И РИТУАЛНА КЪЩА  
КЪМ ЦЪРКВА "СВЕТИ АТАНАС" - ГР. ЛЯСКОВЕЦ

ОГРАДНА (ПОДПОРНА) СТЕНА  
-ИЗГЛЕД И ПЛАН  
Част: КОНСТРУКЦИИ  
фаза: техн. проект  
М 1:25

ПРОЕКТАНТ:



СЪГЛАСУВАЛИ:

Архитектура: гл. спец. Св. Бояджиев  
арх. Р. Брайнова

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Църковно настоятелство  
Църква "Свети Атанас" гр. Лясковец

Съгласен с проекта:

гр. Велико Търново

2014 г.