



07-05-2018



Принципна еднолинейна схема Табло осветление



Токов кръг	No	1	2
Лампени излази	бр.	17	41
Инсталирана мощност	kW	0,34	0,82
Предпазна апаратура		C60N C 1P 25A	C60N C 1P 25A
Тип на проводника	-	СВТ	СВТ
Сечение на проводника	mm ²	5x2,5; 3x2,5; 3x1,5	5x2,5; 3x2,5; 3x1,5
Разпределение фази	-	R, S, T	R, S, T
Осветителна уредба	-	ВЪНШНО ОСВ-Е	ВЪНШНО ОСВ-Е



“Възстановяване на зона за обществен отид в с. Козаревец”

УПИ I за читалище, кв.64 и площад „М. Димитрова”,
с.Козаревец, общ.Лясковец

Възложител: Община Лясковец

чертеж Еднолинейна схема TO

част: Електро	M 1:1	чертеж	2
фаза ТП	2019 г.	вс.черт	2

Проектант:
инж. Дараchiev


КАМАРА ИЗ ИНЖЕНЕРКЕТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСТОСНОСТ
Регистрационен № 03345
инж. МЛАДЕЖ
КОСТАДИН ДАРАЧИЕВ
Подпись
ГАЛЕРС ВАЛДОНО УДОСОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЕМА ТЕХНАТА ГОДИНА

Секция:
ЕАСТ
Част на проекта:
100% завършено
15.05.2019

TP1/2

Еднотабло, закрито-западен шкаф, стоящ 600/400/215

380/220V




"Възстановяване на зона за обществен отдих в с. Козаревец"
УГИ | за читалище кв. 64 и площад „М. Димитрова“
с. Козаревец, общ. Йасковец

Възложител: Община Йасковец
член

Еднолинейна схема ТР1/2

част: Електро	M 1:1	член
фаза ТП	2019г.	всичет

Проектант: инж. Дарячев	Камара на инженерите в инвестиционната проектиране Пълнотворителска пътостособност Регистрирано № 03345
Съдържание: ЕАСТ Член: част на проекта: 10552000 15 години	Член: ЕАСТ част на проекта: 10552000 15 години



Всички контакти IP-67, наклонени тип РК16А ЗР+N+